



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
GROSSETO

UFFICIO SALA OPERATIVA

Prot. n° del 24/04/2017

A SINDACO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

E, P.C A PREFETTURA UTG DI GROSSETO

N. Intervento : 1395

OGGETTO : INTERVENTO VIGILFUOCO IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, VIA GRANSASSO, PER DISSESTO STATICO.

COMUNICASI CHE IN DATA ODIERNA ALLE ORE 10,39 CIRCA, SQUADRA DI QUESTO COMANDO E' INTERVENUTA IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, VIA GRANSASSO, PER DISSESTO STATICO.

PERSONALE VVF INTERVENUTO CONSTATAVA CHE IL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRENO, REALIZZATO IN C.A E RIVESTO IN PIETRA POSTO NELLA PROPRIETA' SIG. CALERI VANNI E SIG TAMBURINI-RONDINELLI, PRESENTAVA, DA ESAME A VISTA, LESIONE VERTICALE PER TUTTA L'ALTEZZA DEL MURO STESSO (CIRCA 3,00 MT).

AL MOMENTO NON SI RISCONTRANO PERICOLI IMMINENTI DI CROLLO; TUTTAVIA, A SALVAGUARDIA INCOLUMITA' DELLE PERSONE, SI RITIENE DEBBA ESSERE REALIZZATO OPPORTUNO MONITORAGGIO DELLA SUDDETTA LESIONE AL FINE DI VERIFICARE L' EVOLVERSI DEL FENOMENO E VALUTARE GLI EVENTUALI LAVORI DI RIPRISTINO.

QUANTO SOPRA SI COMUNICA, PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

PRESENTI SUL POSTO OLTRE VVF : TECNICO COMUNALE, POLIZIA MUNICIPALE.

DATI RILEVATI : PROPRIETA' : CALERI VANNI, NATO A POGGIBONSI (SI) IL 19/8/47, RESIDENTE A POGGIBONSI (SI), VIA SANGALLO 89.

PER IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI
IL FUNZIONARIO TECNICO DI SERVIZIO
SDAC Geom. Fabiola CENCINI